

А К Т

первичного обследования технического состояния вентканалов
в газифицированных и негазифицированных помещениях во вновь строящихся зданиях

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 201_ г.

Дом _____ по _____ ул.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе: представитель заказчика: _____

(наименование организации)

и членов от строительной организации: инженер _____

трубочистных мастеров _____ разряда **ООО «Вентглавсервис»:**

№ _____, № _____

Ф.И.О.

Ф.И.О.

составили настоящий акт в том, что нами произведена «__» _____ 201_ г. проверка техсостояния
вентканалов в доме № _____ по адресу: _____ в помещениях:

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа от газовых приборов
(перечислить) _____ и вентиляции помещений.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные вентканалы имеются в помещениях: _____

ОБРАЗЕЦ

2. Сечение каналов составляет: _____

3. Материалы вентканалов: _____

4. Противопожарные разделки в междуэтажных перекрытиях выполнены в соответствии с
требованиями УПО.

5. Тяга вентканалов в день проверки _____

6. Вентканалы кв. № _____

7. Ближайшее более высокое здание расположено на расстоянии _____
вентканалы находятся вне зоны ветрового подпора в кв. № _____
8. Проходимость вентканалов проверена путем опускания шара диаметром _____
Проходимость в каналах имеется _____ за исключением кв. № _____
9. Оголовки вентканалов находятся в исправном состоянии. Защищены от атмосферных осадков.
10. Вентканалы в кв. № _____

_____ отвечают техническим условиям и пригодны к эксплуатации.

Представитель заказчика

Трубочистный мастер № _____

_____/_____

Трубочистный мастер № _____

_____/_____

Акт зарегистрирован ООО «Вентглавсервис»

«__» _____ 201_ г. № _____